



801966 080216

Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Ивановской области
Прокуратура
Савинского района

ул. Первомайская, 11, п. Савино, 155710

25 05.2021

02-27-2021

№

Директору МКОУ Воскресенская
средняя школа

Бушуевой Н.Н.

ул. Школьная, д. 3, с. Воскресенское

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о пожарной
безопасности, законодательства в
сфере соблюдения прав
несовершеннолетних

Прокуратурой Савинского района в связи с информацией, размещенной в СМИ, во исполнение приказов Генпрокуратуры РФ от 07.12.2007 № 195, от 26.11.2007 № 188 с привлечением специалиста ОД ОНД и ПР г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Ивановской области проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности в МКОУ Воскресенская средняя школа (далее – МКОУ Воскресенская СШ).

В ходе проверки установлено, что здание по адресу: ул. Школьная, д. 3, с. Воскресенское, Савинский район закреплено за МКОУ Воскресенская СШ на праве оперативного управления.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Закон № 35-ФЗ) противодействие терроризму основывается, в том числе, на принципах обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина, защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности, приоритета мер предупреждения терроризма.

Статьей 3 Закона № 35-ФЗ предусмотрено, что террористический акт может быть совершен посредством взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.

Согласно п. 4 ст. 3 Закона № 35-ФЗ противодействие терроризму – деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по:

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устраниению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма);

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Так, в ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности в здании образовательного учреждения.

В соответствии с п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР РФ) в отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.

В нарушение вышеуказанного требования в МКОУ Воскресенская СШ отсутствует утвержденная руководителем инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях

Кроме того, в ходе проверки установлено, что в помещении спортивного зала у пожарных извещателей не предусмотрена защитная конструкция. Указанное обстоятельство влечет за собой нарушение ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - 123-ФЗ), п. 6.6.34 приказа МЧС России от 31.07.2020 № 582 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», п. 12.25. НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

В соответствии с п. 37 Правил запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности. В нарушение данного требования в здании школы допущено закрытие светового оповещателя, обозначающего эвакуационный выход.

Согласно статье 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», нормативное регулирование в области пожарной безопасности представляет собой установление уполномоченными

государственными органами в нормативных документах обязательных для исполнения требований пожарной безопасности.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Согласно ст.ст. 37, 38 Закона № 69-ФЗ, организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению; ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе, руководители организаций.

В соответствии со ст.ст. 28, 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2018 № 273-ФЗ (далее - Закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности на объекте защиты создают угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних; кроме того, наличие недостатков в обеспечении требований пожарной безопасности на объекте, влечет за собой угрозу совершения террористических актов путем поджога, тем самым создавая неблагоприятные последствия, в виде возникновения пожароопасной ситуации, в связи с чем, имеется срочная необходимость в их устранении.

Причинами и условиями выявленных нарушений явилось неисполнение должностными лицами учреждения требований федерального законодательства о пожарной безопасности, а также ослабление контроля за деятельностью подчиненных лиц со стороны руководства организации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района.
2. Безотлагательно принять конкретные меры к устраниению выявленных нарушений законодательства, а также причин и условий, им способствующих, и недопущению подобных нарушений вновь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.

4. О результатах принятых мер уведомить прокуратуру района
письменной форме в течение месяца со дня внесения представления.

Прокурор района

младший советник юстиции

Д.А. Ланько